



Propozycja sposobu oznaczeń i numeracji pól w nowo budowanych stacjach typu RPZ (widok z lotu ptaka) zalecana, (pole łącznika 15kV umieszczone w dwóch celkach):

c.11 Tr uz1, c.12 Tr 1A,  
c.42 Tr uz4, c.41 Tr 2D.

c.15 Tr 2C, c.16 Tr uz2,  
c.38 Tr 1B, c.37 Tr uz3,

Jeżeli ze względów konstrukcyjnych budynku niemożliwe jest umieszczenie pól Tr i Tr uz w sąsiedztwie łącznika szyn 15kV dopuszczamy następujące warianty:

1. c.1 Tr uz1, c.2 Tr 1A,  
c.52 Tr uz4, c.51 Tr 2D,
2. c.1 Tr uz1, c.2 Tr 1A,  
c.52 Tr uz4, c.51 Tr 2D,
3. c.11 Tr uz1, c.12 Tr 1A,  
c.42 Tr uz4, c.41 Tr 2D,

c.25 Tr 2C, c.26 Tr uz2,  
c.28 Tr 1B, c.27 Tr uz3,

c.15 Tr 2C, c.16 Tr uz2,  
c.38 Tr 1B, c.37 Tr uz3,

c.25 Tr 2C, c.26 Tr uz2,  
c.28 Tr 1B, c.27 Tr uz3,